

Технічне завдання
на придбання та заміну акумуляторних батарей та комплектуючих в джерелах
безперебійного живлення (ДБЖ) на об'єкті АТ «БАНК ФОРВАРД» за адресою м. Київ,
вул. Саксаганського, 105.

Дата «09» серпня 2021 р.

1. Характеристики обладнання (ДБЖ)

Виробник – GENERAL ELECTRIC

Модель:

1.1. LanPro 60-33 з батарейним кабінетом (кількість - 2 шт., паралельна робота);

- L2060-3111-B044A

- M2060-1310-B538A

Строк експлуатації – 10 років

Місцезнаходження – м. Київ, вул. Саксаганського, 105

Позиції	Опис
Найменування матеріалів, модель, специфікація	1. Акумуляторна батарея ВВ Battery MPL80-12* 2. Вентилятор охолодження 925 mc/h
Вимоги до якості	АКБ – високої якості, дата виробництва АКБ не повинна бути раніше 10.2020 року. Вентилятори охолодження тільки оригінального виробництва, що постачається заводом виробником (не аналоги).
Технічні характеристики	Згідно технічних характеристик заводу виробника
Строк поставки матеріалів	30 календарних днів з моменту укладання Договору (якщо сторони не погодять інше)
Кількість	1. Акумуляторна батарея ВВ Battery MPL80-12 – 80 шт 2. Вентилятор охолодження 925 mc/h – 6 шт.
Гарантія	Встановлюється заводом виробником
Найменування робіт	Комплекс робіт з заміни комплектуючих включає в себе: 1.Заміна акумуляторних батарей 2. Заміна вентиляторів охолодження 3. Транспортні витрати (в т.ч. доставка комплектуючих на об'єкт Банку, разгрузочі роботи, занос комплектуючих в підвальне приміщення) 4. Пуско-налагоджувальні роботи
Вимоги до учасників:	- продаж якісного сертифікованого товару; - досвід роботи на ринку України не менше 5 років; - наявність необхідних матеріальних ресурсів; - наявність кваліфікованого персоналу, що має відповідні сертифікати; - наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, - наявність цілодобового сервісного центру;
Додаткові вимоги	Досвід співпраці з крупними компаніями (в т.ч. Банками)

*Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію учасника тендеру у разі надання комерційної пропозиції з акумуляторами іншого виробника (аналогами).

Начальник Адміністративно-господарського управління



/Федченко О.Г./